



# 检测报告

报告编号: ZY-R2019-0629-01C/YYD

产品名称: HT-JDGJ-12A 型静电光解复合式  
饮食业油烟净化设备

---

认证单位: 北京恒泰伟业工贸有限公司

---

检测类别: 认证检测

---

检测日期: 2019 年 6 月 29 日

---

北京中研环能环保技术检测中心



## 北京中研环能环保技术检测中心

## 检测报告

报告编号: ZY-R2019-0629-01C/YYD

第 1 页 共 2 页

产品名称	HT-JDGJ-12A 型静电光解复合式 饮食业油烟净化设备	商 标	\
受检单位	北京恒泰伟业工贸有限公司	规模类型	大
生产单位	北京恒泰伟业工贸有限公司山东生产基地	规格型号	HT-JDGJ-12A 型 (12000 m <sup>3</sup> /h)
采样地点	北京恒泰伟业工贸有限公司山东生产基地试 验台 (山东省滨州市博兴县)	抽样时间	2019-06-29
样品数量	平行样不少于 2 个	抽样者	陈敏 姚生临
抽样基数	5	原编号或生产 日期	201906022
检测依据	GB 18483-2001 《饮食业油烟排放标准》 (试行) HJ/T 62-2001 《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》 (试行)		
检测项目	1. 技术文件、产品外观、标牌、说明书 2. 本体阻力、极板间绝缘电阻、控制箱接地电阻 3. 烟气含水率、本体漏风率、去除效率		
检测仪器 及编号	唠应 3012H 皮托管全自动烟尘油烟采样仪 MH-6 红外测油仪		
检测结论	按以上检测依据对 HT-JDGJ-12A 型静电光解复合式饮食业油烟净化设备进行 检测, 其各项指标均符合标准要求。		
备 注	\		

签发: 杨明珍

审核: 李石慧

报告编制: 陈本

技术  
★  
专用

## 北京中研节能环保技术检测中心

## 饮食业油烟净化设备（实验室）检测项目

报告编号：ZY-R2019-0629-01C/YYD

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项评定
1	技术文件	\	图纸、设计说明书、企业标准齐备。	齐全	合格
2	产品外观	\	应平整光洁，便于安装、保养、维护。静电式设备应有醒目的安全提示。	完好	合格
3	标 牌	\	符合 GB/T13306	有	符合
4	说明书	\	符合 GB/T9969 并注明设备保养周期和使用年限。	有	符合
5	净化器本体阻力	Pa	复合式 $\leq 600$	250	合格
6	控制箱接地电阻	$\Omega$	$< 2$	0.3	合格
7	静电式设备极板间绝缘电阻	M $\Omega$	$\geq 50$	510	合格
8	湿式净化设备出口烟气含水率	%	$< 8$	\	\
9	设备本体漏风率	%	$< 5$	1.6	合格
10	额定风量值	m <sup>3</sup> /h	\	12000	\
11	正常运行使用时间	年	$\geq 1$	$> 1$	合格
12	额定风量下净化效率	%	大型： $\geq 85$ K=1.00	97.0	合格
13	80%风量下净化效率	%		96.6	合格
14	120%风量下净化效率	%		95.9	合格
15	额定风量下油烟排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	$\leq 2$	0.37	合格
备 注		检测合格			

